



K1

T

K2

### CONFIGURATION ORES - $I_k=20kA$

KKN2 : SYN-8.3.06.10-06.KKN2.0

- Motorisation 48Vcc

TKT2 : SYN-8.3.06.10-00.TKT2.1

- Bobine de déclenchement 230Vac/110Vdc

- Contacts fusible cassé

VDS : Wega 3 ou Capdis S1+ (option)

ICD : IKI50-1F sauf cellule de gauche

Socle : BF 2Ip-440 : AA10-R 440 mm

### FLUVIUS CONFIGURATIE - $I_k=25kA$

KKN2 : SYN-8.1.06.10-06.KKN2.0

- Motorisatie 24Vdc

TKT2 : SYN-8.1.06.10-00.TKT2.1

- Tripping coil 230Vac/110Vdc

VDS : Wega 3 (Wega 1.2c op K vanaf 3K)

ICD : Voorbereiding voor Compass op cel 1  
(op alle K functies vanaf 3K)

Sokkel : BF 2Ip-440 : AA10-R 440 mm



